Abnehmerinformation gemäß §6 Trinkwasserverordnung (TWV)

Untersuchungsergebnisse Jahr 2026

Mindestuntersuchung nach Trinkwasserverordnung BGBl.Nr. 304/2001

	Indikatorparameter											
	Gesamthärte	**Carbonathärte**	**ph-Wert**	**Kalium**	**Calcium**	**Magnesium**	**Natrium**	**Chlorid**	**Sulfat**	**Nitrat**	**Nitrit**	**Pestizide**
Einheit	**°dH**	**°dH**		**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**µg/l**
PW1										*50*	*0,1*	*0,1*
PW2			*6,5-9,5*	*50*	*400*	*150*	*200*	*200*	*250*			
GWVA St. Andrä, HB Eitweg nach UV Anlage	5,0	4,3	7,5	1,9	31,0	2,9	2,6	3,4	13,4	3,0	0,0083	keine Untersuchung erforderlich
GWVA St. Andrä, HB Gemmersdorf nach UV Anlage	7,2	3,2	7,0	2,8	40,0	6,6	6,4	61,0	9,6	6,6	< 0,003	keine Untersuchung erforderlich
GWVA St. Andrä, HB St. Ulrich neu Scheibstatt Quelle	2,2	1,9	6,8	<1,0	14,1	<1,0	<1,0	<1	2,0	<1,0	< 0,003	keine Untersuchung erforderlich
GWVA St. Andrä, KIGA Maria Rojach	1,9	1,5	6,6	< 1,0	10,9	1,5	1,5	1,6	3,7	1,8	< 0,003	<0,03
GWVA St. Andrä, HB Jakling, Netzprobe Bauhof Blaiken 64	2,4	2,0	6,6	< 1,0	14,1	1,6	1,7	3,5	4,5	2,2	< 0,003	keine Untersuchung erforderlich
GWVA St. Andrä, HB Donnersberg, Netzprobe Zellbach 20	6,5	6,3	7,5	1,3	36,0	6,1	1,9	2,5	9,5	4,7	< 0,003	keine Untersuchung erforderlich
GWVA St. Andrä, HB Pölling neu	4,8	4,8	7,3	1,6	31,0	1,9	2,2	<1	5,4	2,6	< 0,003	keine Untersuchung erforderlich

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert für Indikatorparameter

Die untersuchten Wässer weisen eine einwandfreie physikalisch- chemische und mikrobiologische Beschaffenheit auf. Die Proben aus Netzstellen beim Abnehmer bestätigen die guten Verhältnisse bei der Wasserleitung. Das Wasser der Stadtgemeinde St. Andrä i. Lav. entspricht daher im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und kann gemäß Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 als „sicher“ beurteilt werden.